


Funkfaktor



Stromstoß-Schaltrelais
FSR61NP-230V


gültig für Geräte ab Fertigungswoche 14/11
(siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

1. Anschlussbeispiel





2. Betriebseinstellungen


A. Stromstoßschalter




B. Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung




C. Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung und Tasterdauerlicht




D. Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung und Ausschaltvorwarnung



E. Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung, Ausschaltvorwarnung und Tasterdauerlicht





F. Schaltrelais




3. Sensoren löschen

A. Speicherinhalt komplett leeren







In der Einstellung CLR...




...drei mal zwischen 120...



...und Unendlich...



...hin- und herdrehen




LED leuchtet 1s auf und erlischt

Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei dem Einlernen nur oberen Drehschalter auf CLR stellen.


4. Sensoren einlernen

A. Zentral aus und FTK sowie Hoppe-Fenstergriff als Öffner einlernen




LED blinkt und erlischt nach dem Senden des Sensor-signals

B. Szenentaster einlernen, automatisch wird ein kompletter Taster mit Doppelwippe belegt




LED blinkt und erlischt nach dem Senden des Sensorsignals

C. Universaltaster ein/aus einlernen




LED blinkt und erlischt nach dem Senden des Sensorsignals

D. Universaltaster als Öffner einlernen



LED blinkt und erlischt nach dem Senden des Sensorsignals

E. Zentral ein und FTK sowie Hoppe-Fenstergriff als Schließer einlernen



LED blinkt und erlischt nach dem Senden des Sensorsignals

5. Szenen einlernen

Vier Szenen können mit einem zuvor eingelernten Szenentaster gespeichert werden.

1. Stromstoßschalter Ein- oder Ausschalten
2. Durch den Tastendruck länger als 3 Sekunden auf einen der vier Wippenenden des Szenentasters wird der Schaltzustand gespeichert.

6. Dämmerungsschalter

mit eingelerntem Funk-Außen-Helligkeitssensor FAH und in der Funktionseinstellung ESV. In der Zeiteinstellung 120 öffnet der

Kontakt bei ausreichender Helligkeit 4 Minuten verzögert, in der Zeiteinstellung ∞ sofort. Die örtliche und zentrale Tasteransteuerung bleibt zusätzlich möglich.

7. Bewegungserkennung

mit eingelerntem Funk-Bewegungsmelder FBH und in der Funktionseinstellung ER. Bei Bewegung wird eingeschaltet. Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, öffnet der Kontakt nach der eingestellten Rückfallverzögerungszeit $t = 2$ bis 255 Sekunden (Stellung ∞).

8. Außen-Helligkeitssensor und Bewegungssensor

können in der Funktionseinstellung ER gemeinsam verwendet werden, damit Bewegung nur bei Dunkelheit ausgewertet wird. Wird vom FAH Helligkeit erkannt, öffnet der Kontakt sofort.

9. Repeater ein- bzw. Ausschalten

Liegt beim Anlegen der Versorgungsspannung am örtlichen Steuereingang die Steuerungsspannung an, wird der Repeater ein- bzw. ausgeschaltet. Als Zustandssignalisierung leuchtet beim Anlegen der Versorgungsspannung die LED für 2 Sekunden = Repeater aus (Auslieferungszustand) oder 5 Sekunden = Repeater ein.

10. Bidirektionale Funksignale

Zum Einlernen der bidirektionalen Funksignale muss der drahtgebundene Steuereingang verwendet werden. Beim Anlegen der Steuerungsspannung wird ein Funk-Ein-Signal und beim Wegnehmen der Steuerungsspannung ein Funk-Aus-Signal gesendet.

11. Technische Daten

Nennschaltleistung	10A/250 V AC
Glühlampenlast	2000 W
Halogenlampenlast ¹⁾	230 V
Leuchtstofflampen mit KVG in DUO-Schaltung oder unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen mit KVG parallel kompensiert oder mit EVG	500 VA
Kompakt-Leuchtstofflampen mit EVG und Energiesparlampen ESL	15x7 W 10x20 W
Steuerstrom	3,5 mA
230V-Steuereingang örtlich	

Max. Parallelkapazität (ca. Länge) der örtlichen Steuerleitung 0,01 μ F (30 m)

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,7 W

¹⁾ Bei Lampen mit max. 150W.



Ist ein Aktor lernbereit (die LED blinkt ruhig), dann wird das nächste ankommende Signal eingelernt. Daher unbedingt darauf achten, dass während der Einlernphase keine anderen Sensoren aktiviert werden.

Achtung!

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

09/2011 Änderungen vorbehalten.