

de Montagehinweis für den Installateur

en Mounting note for the installer

fr Notice d'installation pour l'installateur




de Nur Kupferleiter verwenden


en Use copper conductors only

fr Utiliser uniquement des fils de cuivre

C1|Anschlussbild
Connection diagram
Raccordements



C2|Prinzipbild
Principle diagram
Schéma de principe



de **DEUTSCH**

A| Sicherheitshinweise

! GEFAHR

⚡ Gefahr bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht, schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden auftreten können.

! WARNUNG

! Für die Montage, Inbetriebnahme und den Einsatz des Geräts sind die jeweils länderspezifisch gültigen Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und folgendes zu beachten:

- Facharbeiter oder Installateure werden darauf hingewiesen, dass sie sich vor der Installation oder Wartung der Geräte vorschriftsmäßig entladen müssen.
- Montage-, Wartungs- und Installationsarbeiten an den Geräten dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit den beschriebenen Geräten vertraut sind und über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

B| Beschreibung

Das LON-Modul mit 4 analogen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet als Stellgrößegeber, z. B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Die Analogausgänge können durch Netzwerkvariablen SNVT prozentual angesteuert oder auf voreingestellte Spannungswerte eingestellt werden.

C| Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Protokoll | TP/FT-10, freie Topologie |
| Neuron | FT5000 |
| Übertragungsrate | 78 KBit/s |
| Betriebsspannung | 24 V AC/DC ± 10 % (SELV) |
| Stromaufnahme | 50 mA (AC) / 20 mA (DC) |
| Einschaltzeit relativ | 100 % |
| Wiederbereitstellungszeit | 550 ms |
| Ausgänge | 4 x analog |
| Ausgang / Spannung | 0 V bis 10 V DC |
| Ausgang / Strom | 5 mA bei 10 V DC |
| Ausgang / Auflösung | 0,625 mV / Digit |
| Ausgang / Fehler | 100 mV |
| Anzeige | LED grün, gelb |
| Abmessungen B x H x T | 160 x 40,7 x 120 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Betriebstemperaturbereich | -5 °C bis +55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C bis +70 °C |
| Schutzart Gehäuse / Klemmen | IP65 / IP20 |

| Beschreibung | LED Anzeige |
|-----------------------------|-------------|
| vorhandene Betriebsspannung | Grüne LED |
| Status (Service) | Gelbe LED |
| Ausgang aktiv | Gelbe LED |

en **ENGLISH**

A| Safety instructions

! DANGER

⚡ Danger means that non-observance may cause risk of life, grievous bodily harm or heavy material damage.

! WARNING

! Follow the applicable country-specific safety at work rules, the regulations for the prevention of accidents and safety regulations when mounting, bringing into service and using the device and observe the following:

- Technicians and/or installers are informed that they have to electrically discharge themselves as prescribed before installation or maintenance of the devices.
- Only qualified personnel is allowed to do mounting, maintenance and installation work on the devices.
- Qualified personnel in the sense of these instructions are persons who are well versed in the use and installation of such devices and who possess the necessary qualification for their job.

B| Description

The LON module with 4 analog outputs was developed for decentralized switching tasks. It is suitable as encoder for control variables, for example for electrical vent and mixing valves, valve positions, etc. The analog outputs can be activated proportionally by SNVT network variables, or previously defined voltage values can be adjusted.

C| Technical Data

| | |
|---|--------------------------|
| Protocol | TP/FT-10, free topology |
| Neuron | FT5000 |
| Transmission rate | 78 KBit/s |
| Operating voltage | 24 V AC/DC ± 10 % (SELV) |
| Current consumption | 50 mA (AC) / 20 mA (DC) |
| Relative duty cycle | 100 % |
| Recovery time | 550 ms |
| Outputs | 4 x analog |
| Output / voltage | 0 V to 10 V DC |
| Output / current | 5 mA at 10 V DC |
| Output / resolution | 0.625 mV / digit |
| Output / error | 100 mV |
| Display | Green and yellow LED |
| Dimensions (W x H x D) | 160 x 40.7 x 120 mm |
| Weight | 300 g |
| Operating temperature range | -5 °C to +55 °C |
| Storage temperature range | -20 °C to +70 °C |
| Ingress protection for housing / terminal block | IP65 / IP20 |

| Description | LED display |
|------------------------------|-------------|
| Operating voltage is present | Green LED |
| Status (service) | Yellow LED |
| Output active | Yellow LED |

fr **FRANÇAIS**

A| Avis de sécurité

! DANGER

⚡ Danger signifie que de la non observation des consignes peut entraîner un risque mortel ou des dommages matériels importants.

! AVERTISSEMENT

! Pour le montage, la mise en service et l'utilisation de l'appareil il faut respecter les règlements en vigueur selon le pays concernant la protection au travail, la prévention des accidents et la sécurité et de respecter aussi les avis suivants :

- Des travailleurs qualifiés ou installateurs sont avertis qu'il est nécessaire de se décharger correctement de l'électricité avant d'installer ou d'entretenir l'appareil.
- Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer le montage et l'installation, voir paragraphe personnel qualifié.
- Du personnel qualifié au sens de ces instructions sont des personnes qui sont familières avec les appareils décrits et dont les qualifications professionnelles sont en rapport avec leur travail.

B| Description



Le module LON avec 4 sorties analogiques a été conçu pour les tâches de commutation décentralisées. Il convient comme capteur de grandeur de commande, par ex. pour les trappes d'aération, les volets mélangeurs et les réglages de vannes électriques etc. Les variables de réseau SNVT permettent d'adresser les sorties analogiques selon un pourcentage défini ou de les régler sur des valeurs de tension pré-réglées.

C| Données techniques

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Protocole | TP/FT-10, topologie libre |
| Neuron | FT5000 |
| Vitesse de transmission | 78 kbit/s |
| Tension de service | 24 V CA/CC ± 10 % (SELV) |
| Consommation électrique | 50 mA (CA) / 20 mA (CC) |
| Taux de marche relatif | 100 % |
| Temps de récupération | 550 ms |
| Sorties | 4, analogiques |
| Sortie / tension | de 0 V à 10 V CC |
| Sortie / courant | 5 mA à 10 V CC |
| Sortie / résolution | 0,625 mV / digit |
| Sortie / erreur | 100 mV |
| Affichage | DEL verte, jaune |
| Dimensions L x H x P | 160 x 40,7 x 120 mm |
| Poids | 300 g |
| Plage des températures de service | de -5 °C à +55 °C |
| Plage des températures de stockage | de -20 °C à +70 °C |
| Indice de protection boîtier/ bornes | IP65 / IP20 |

| Description | Affichage par DEL |
|---------------------------------|-------------------|
| Tension d'alimentation présente | DEL verte |
| Statut (service) | DEL jaune |
| Sortie active | DEL jaune |

D|



D| Montage

- D1 Bajonettsschrauben lösen, Gehäusedeckel abnehmen.
 D2 Kabelöffnung(en) ausbrechen (innerer Ring für M12-, äußerer für M16-Verschraubung).
 D3 Verschraubung einsetzen.
 D4 Bohrlöcher anzeichnen, bohren, Gehäuse mit 2 Schrauben auf ebenem, glatten Untergrund befestigen (Schraube 3,5 x ca. 30 mm).

Anschluss

! GEFAHR

! Lebensgefahr durch Stromschlag!
 Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten.

- D5 Kunststoffmantel des Kabels 7 - 8 cm entfernen, Kabel durch die Verschraubung ins Gehäuse führen, Verschraubung zudrehen.
 D6 Adern 7 mm abisolieren, (Litzenleiter mit Aderendhülse versehen), in Klemmkörper einführen und Hebel herunterdrücken.

- Für Anschluss siehe Seite 1, C1| Anschlussbild und C2| Prinzipbild.
- Gehäusedeckel aufsetzen und verschließen.

i HINWEIS

 Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.metz-connect.com bereit.



D| Mounting

- D1 Loosen the bayonet screws, remove the housing cover.
 D2 Break out the cable openings (inner ring for M12, outer ring for M16 cable gland).
 D3 Insert the cable gland.
 D4 Mark the drill holes, drill the holes and fix the housing with 2 screws on an even, smooth surface (screw 3.5 x approx. 30 mm).

Connection

! DANGER

! Risk of death by electric shock!
 Switch off all electrical power supply before starting work on energized parts.

- D5 Remove the plastic sheath of the cable by approx. 2.8 to 3.2 in. (7 to 8 cm), insert the cable through the cable gland into the housing and tighten the cable gland.
 D6 Strip the wires by 0.3 in. (7 mm), (put a wire end sleeve on stranded wires), insert them into the terminal body and press the lever down.

- See page 1, C1| connection diagram and C2| principle diagram.
- Put the housing cover on and close it.

i NOTE

 More detailed informations and documentations are available as download at www.metz-connect.com



D| Montage

- D1 Déserrer les vis à baïonnette, enlever le couvercle du boîtier.
 D2 Défoncer les entrées de câble (l'anneau intérieur pour presse-étoupe M12, l'anneau extérieur pour M16).
 D3 Insérer le presse-étoupe.
 D4 Marquer les trous à percer, les percer, fixer le boîtier avec deux vis sur une surface plane et lisse (vis 3,5 x env. 30 mm).

Raccordement

! DANGER

! Danger de mort par choc électrique !
 Avant toute intervention sur des pièces conductrices, mettre des lignes électriques hors tension.

- D5 Enlever la gaine du câble d'environ 7 à 8 cm, introduire le câble par le presse-étoupe au boîtier, serrer le presse-étoupe.
 D6 Dénuder les fils de 7 mm, (poser un embout sur des fils multibrins), les insérer dans les serres-fils et baisser le levier.

- Voir page 1, C1| raccords et C2| schéma de principe.
- Poser le couvercle du boîtier et le visser.

i NOTICE

 Informations et documentations supplémentaires sont disponibles pour téléchargement à www.metz-connect.com.

